

от 18 07 23

Акт 1

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

системы водоснабжения
смонтированной в 2016 в КН-1 по адресу Северный
проезд 3 до КН-1 по адресу квартал 13-14
(наименование системы)
(наименование объекта, здания, цеха) по ул. № 1

г. Уфимский р-он с "18" 07 23 г.
Милослав

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

ООО "СК Милославский парк" и инженер Клеверников В.Р.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

лица, осуществляющего строительство

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
монтажной (строительной) организации

И.П. Бариков (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр работ, выполненных

И.П. Бариков

Бариков В.Р.

(наименование строительно-монтажной организации)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

система водоснабжения
(наименование трубопровода)

протяженностью 620 м.

Промывка (продувка) произведена

водопроводной лодой 7.0 ат.
с потерей давления до 3.0 ат. (вероятно)
(наименование среды, давление, расход) 120 м³

2. Работы выполнены по проектной документации

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

Представитель застройщика или технического заказчика

ООО "СК Милославский парк"

Клеверников В.Р.
(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель монтажной (строительной) организации

И.П. Бариков

Бариков В.Р.
(подпись)