

05 08 08 23

Акт 4

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

системы водоподпитания

смонтированной в 2016 г. от кв. 10 по ул. Интернациональной дом 8

до кв. 5 Интернациональной дом 1, по ул. Добикова 4, 1.

г. Уфа Республика Башкортостан

" 08 " 08 2023 г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

ООО "К. Милославский проект" и инженер Киселев Р. П.

лица, осуществляющего строительство

монтажной (строительной) организации

М. П. Баранов

Баранов Д. П.

произвели осмотр работ, выполненных

М. П. Баранов

Баранов Д. П.

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

системы водоподпитания

протяженностью 200 м.

Промывка (продувка) произведена

водопроводной водой 4.0 ат.

35 м³

2. Работы выполнены по проектной документации

Представитель застройщика или технического заказчика

ООО "К. Милославский проект"

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель монтажной (строительной) организации

М. П. Баранов

Киселев Р. П.

(подпись)

(подпись)

Баранов Д. П.

(подпись)