

от 15.08.23

Акт

5

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

система водоснабжения

смонтированной в 2016. 05 кв. 1 по ул. Докучаева 4
до ул. Кеслерова 1.3, 5, 7, 8 кв. 6, 7

(наименование системы)

г. Уфимский р-он
село Миловка

" 15 " 08 2023 г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

ООО "Ск. Миловский парк"

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

И. И. Искандер Искандеров Р. И.

лица, осуществляющего строительство

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации

И. П. Барин

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Барин Д. Р.

произвели осмотр работ, выполненных

И. П. Барин

Барин Д. Р.

(наименование строительно-монтажной организации)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

система водоснабжения

(наименование трубопровода)

протяженностью 260 м.

Промывка (продувка) произведена

водопроводной водой 4,0 атм.
30 м

(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектной документации

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

Представитель застройщика или технического заказчика

ООО "Ск. Миловский парк"

И. И. Искандер Искандеров Р. И.
(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации

И. П. Барин

Барин Д. Р.
(подпись)