

05 05 09 23

Акт

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

система водоснабжение

смонтированной в 2006. г. в КР-2 по КР-1 по ул.

Велореконструкция 1, 2, 3 по ул. Чичкова рел 1, 3, 5

г. Уфимский р-он, с. Велово "05" 08 2023 г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

ООО "СК Милославский парк" г. Уфимский Кильмаров Р. П.

лица, осуществляющего строительство

монтажной (строительной) организации

К. П. Вадинов

Вадинов Д. Р.

произвели осмотр работ, выполненных

К. П. Вадинов

Вадинов Д. Р.

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

система водоснабжение

протяженностью 620 м.

Промывка (продувка) произведена

водопроводной водой 7.0 ат.

35 м³.

(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектной документации

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

Представитель застройщика или технического заказчика

ООО "СК Милославский парк"

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель монтажной (строительной) организации

К. П. Вадинов

Кильмаров Р. П.

(подпись)

(подпись)

Вадинов Д. Р.

(подпись)