

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail:bkvk-lab@yandex.ru



1756

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик
Н.Н. Дармина
02.05.2024

Протокол лабораторных испытаний
№ 1255ПВ от 02.05.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк»», sk@milpark.ru, 0276150349
Адрес заказчика юридический / фактический	РФ, РБ, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд, зд. 1/ РФ, РБ, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд, зд. 1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора проб	РБ, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд, зд. 1. РЧВ. Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), дата и время отбора/доставки	Прилагается, 25.04.2024 12 ⁰⁰ /25.04.2024 15 ²⁵
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Даты проведения анализа	25.04.2024-26.04.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Весы лабораторные электронные AD2000 зав. №3455, свидетельство о поверке № С-АБ/10-11-2023/293536345 действительно до 09.11.2024
Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А зав. №22225085, свидетельство о поверке № С-АБ/19-01-2024/310110928 действительно до 18.01.2025
Концентраметр КН-2м зав. № 770, свидетельство о поверке № С-АБ/05-02-2024/314191775 действительно до 04.02.2025
Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М» зав. №6839, свидетельство о поверке № С-АБ/12-01-2024/308790782 действительно до 11.01.2025
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав. №54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/07-04-2023/237234998 действительно до 06.04.2024
Мультиметр-измеритель параметров сети зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 действительно до 13.08.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав. №63988, свидетельство о поверке № С-АБ/25-10-2023/289595755 действительно до 24.10.2024
Измерительный преобразователь рН-метра ЭКСПЕРТ-рН, зав. № 1976, свидетельство о поверке № С-АБ/10-11-2023/293538445 действительно до 09.11.2024

Барометр-анероид контрольный М-67 зав. №3589, свидетельство о поверке №С-АБ/29-06-2022/167114305 действительно до 28.06.2024

Испытательное оборудование:

Шкаф сушильный лабораторный ШС-80-01 СПУ, зав. №15272, свидетельство об аттестации №-9/41/535 действительно до 22.06.2025
Электропечь ЭКПС-10, зав. №5145, свидетельство об аттестации №9/1/492 действительно до 07.07.2024
Водяная баня ЛТ-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/396 действительно до 09.05.2025

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					1743ПВ	1744ПВ
	2	3	4	5	Результат испытаний	
					6	7
1	Жесткость общая	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А)	7,0	6,2±0,9	6,0±0,9
2	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98	0,3	0,34±0,07	0,35±0,07
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98	0,1	0,103±0,021	0,100±0,028
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4-213-05	2,6	<1	<1
5	Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б)	20	<5	<5
6	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5	2	0	0
7	Интенсивность запаха при температуре 20°С	баллы		2	0	0
8	Интенсивность запаха при температуре 60°С	баллы		2	0	0
9	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	5,0	0,83±0,17	0,75±0,15
10	Сухой остаток	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	1000	620±56	600±54
11	Массовая концентрация (суммарная) летучих фенолов в пересчете на фенол	мг/дм ³	ЦВ 1.04.04-91 «А»	0,001	<0,001	<0,001
12	Нефтепродукты	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797-01	0,1	<0,05	<0,05
13	Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012 п.3 (Метод 1)	0,5	<0,025	<0,025
14	Водородный ион (рН)	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	6,0-9,0	7,2±0,2	8,4±0,2

Ответственный за подготовку протокола инженер – химик

Латыпова Э.А.

-Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол №1255ПВ страница 1 из 1