

**Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)**

(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail:bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина
23.12.2024

Протокол лабораторных испытаний

№5125ПВ от 23.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк»», skmilpark@mail.ru, 0276150349
Адрес заказчика юридический / фактический	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1/ Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1
Договор (№, дата)	№А267 от 24.11.2022
Место отбора	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд зд.1 РЧВ №1 РЧВ №2
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/доставки	Прилагается, 19.12.2024, 14 ³⁰ / 19.12.2024, 15 ²⁴
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Даты проведения анализа	19.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршесовой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/05-04-2024/329846764 действительно до 04.04.2025
Весы лабораторные электронные AD2000 зав.№3455, свидетельство о поверке № С-АБ/08-11-2024/385967772 действительно до 07.11.2025
Мультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287150604031341, свидетельство о поверке №8/8651 действительно до 26.07.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав №63988, свидетельство о поверке № С-АБ/10-10-2024/377118036 действительно до 09.10.2025

Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке № С-АБ/19-06-2024/348468956 действительно до 18.06.2026

Испытательное оборудование:

Водяная баня LT-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/396 действительно до 09.05.2025

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					6900ПВ	6901ПВ
					Результат испытаний	
1	2	3	4	5	6	7
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
2	Интенсивность запаха при температуре 60°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
3	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
4	Цветность	Градус цветности	ГОСТ 31868 п.5 (Метод Б)	20	<5	<5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	2,6	<1	<1

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер

Дмитриева Д.Р.

- Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
- Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол №5125ПВ страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОССТ RU.0001.510802
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
С.А. Кузьмина
23.12.2024

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 5125ПВМ от 23.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2.
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 19.12.2024, 14 ³⁰ / 19.12.2024, 15 ²⁴
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	19.12.2024 – 20.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ AE7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/18-01-2024/309641636 действительно до 17.01.2025

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					6900ПВ	6901ПВ
					Результат анализа	
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2)	КОЕ/100 мл	Отсутствие	Не обнаружено	Не обнаружено
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	МУК 4.2.3963-23, п.5.2. (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1)	КОЕ/см ³	Не более 50	1	2

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-химик

И.И. Хоф

Т.Ю. Новикова

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А.Кузьмина
23.12.2024

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 5125ПВМ от 23.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilkpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2.
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 19.12.2024, 14 ³⁰ / 19.12.2024, 15 ²⁴
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	19.12.2024 – 21.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/18-01-2024/309641636 действительно до 17.01.2025

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					6900ПВ	6901ПВ
					Результат анализа	
1	Escherichia coli (E.coli)	ГОСТ 34786-2021, п.9.1	КОЕ/100мл	Отсутствие	Не обнаружено	Не обнаружено
2	Энтерококки	ГОСТ 34786-2021, п.10.1	КОЕ/100мл	Отсутствие	Не обнаружено	Не обнаружено

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-микробиолог

Хасанова З.М.

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 5125ПВМ

страница 1 из 1

4053

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина
18.12.2024

Протокол лабораторных испытаний
№4930ПВ от 18.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк»», sk@milpark.ru, 0276150349
Адрес заказчика юридический / фактический	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1/ Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1
Договор (№, дата)	№А267 от 24.11.2022
Место отбора	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд, зд. 1 РЧВ№1 РЧВ№2 Сиреневый бульвар, д.3, кв.1 Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/доставки	Прилагается, 10.12.2024, 14 ⁵⁰ / 10.12.2024, 15 ⁵⁵
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Даты проведения анализа	10.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/05-04-2024/329846764 действительно до 04.04.2025

Мультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287150604031341, свидетельство о поверке №8/8651 действительно до 26.07.2025

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав.№63988, свидетельство о поверке № С-АБ/10-10-2024/377118036 действительно до 09.10.2025

Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке № С-АБ/19-06-2024/348468956 действительно до 18.06.2026

Испытательное оборудование:

Водяная баня LT-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/396 действительно до 09.05.2025

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					6661ПВ	6662ПВ	6663ПВ
					Результат испытаний		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0	0
2	Интенсивность запаха при температуре 60°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0	0
3	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0	0
4	Цветность	Градус цветности	ГОСТ 31868 п.5 (Метод Б)	20	<5	<5	<5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	2,6	<1	<1	<1

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер

 Дмитриева Д.Р.

-Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол №4930ПВ страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний

4065

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Л.А. Кузьмина
16.12.2024

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 4930ПВМ от 16.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2; 3) распределительная сеть. Сиреневый бульвар д.3, кв..1
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 10.12.2024, 14 ⁵⁰ / 10.12.2024, 15 ⁵⁵
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	10.12.2024 – 11.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/18-01-2024/309641636 действительно до 17.01.2025

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					6661ПВ	6662ПВ	6663ПВ
					Результат анализа		
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01, п. 8.2)	КОЕ/100 мл	Отсутствие	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	МУК 4.2.3963-23, п.5.2. (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.1)	КОЕ/см ³	Не более 50	2	1	Не обнаружено

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-химик

Т.Ю. Новикова

Т.Ю. Новикова

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 4930ПВМ

страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний



г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина
16.12.2024

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 4930ПВМ от 16.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilkpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2; 3) распределительная сеть. Сиреневый бульвар д.3, кв..1
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 10.12.2024, 14 ⁵⁰ / 10.12.2024, 15 ⁵⁵
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	10.12.2024 – 12.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Eguipment Co., Ltd зав.№ AE7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/18-01-2024/309641636 действительно до 17.01.2025

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					6661ПВ	6662ПВ	6663ПВ
					Результат анализа		
1	Escherichia coli (E.coli)	ГОСТ 34786-2021, п.9.1	КОЕ/100мл	Отсутствие	0	0	0
2	Энтерококки	ГОСТ 34786-2021, п.10.1	КОЕ/100мл	Отсутствие	0	0	0

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-микробиолог

3.07.24

Хасанова З.М.

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 4930ПВМ

страница 1 из 1



Акционерное общество «Башкоммунводоканал»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvyk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина
10.12.2024

Протокол лабораторных испытаний микробиологического анализа

№ 4881ПВМ от 10.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilkpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.:РЧВ №1, РЧВ №2
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 05.12.2024, 14 ²⁰ / 05.12.2024, 15 ⁵⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	05.12.2024 – 07.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/18-01-2024/309641636 действительно до 17.01.2025

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					6590ПВ	6591ПВ
					Результат анализа	
1	Escherichia coli (E.coli)	ГОСТ 34786-2021, п.9.1	КОЕ/100мл	Отсутствие	0	0
2	Энтерококки	ГОСТ 34786-2021, п.10.1	КОЕ/100мл	Отсутствие	0	0

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-микробиолог

Хасанова З.М.

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 4881ПВМ

страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний

4000

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail:bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина
11.12.2024

Протокол лабораторных испытаний
№4881ПВ от 11.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк»», skmilpark@mail.ru, 0276150349
Адрес заказчика юридический / фактический	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1/ Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1
Договор (№, дата)	№А267 от 24.11.2022
Место отбора	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд зд.1 РЧВ №1 РЧВ №2
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/доставки	Прилагается, 05.12.2024, 14 ²⁰ / 05.12.2024, 15 ⁵⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Даты проведения анализа	05.12.2024
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/05-04-2024/329846764 действительно до 04.04.2025
Весы лабораторные электронные AD2000 зав.№3455, свидетельство о поверке № С-АБ/08-11-2024/385967772 действительно до 07.11.2025
Мультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287150604031341, свидетельство о поверке №8/8651 действительно до 26.07.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав.№63988, свидетельство о поверке № С-АБ/10-10-2024/377118036 действительно до 09.10.2025

Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке № С-АБ/19-06-2024/348468956 действительно до 18.06.2026

Испытательное оборудование:

Водяная баня LT-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/396 действительно до 09.05.2025

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					6590ПВ	6591ПВ
					Результат испытаний	
1	2	3	4	5	6	7
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
2	Интенсивность запаха при температуре 60°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
3	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
4	Цветность	Градус цветности	ГОСТ 31868 п.5 (Метод Б)	20	<5	<5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05	2,6	<1	<1

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер

Дмитриева Д.Р.

- Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
- Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол №4881ПВ страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний